


РАБОТЕН

CBT 2(3xXXXXX) мм2

40м от ТП 630kVA, ΔU=0.46%
секция 1

Табло метално стоящ монтаж
тип Prisma P, IP30 с р-ри 2000/XXX/XXXXмм
с плътна метална врата

Гл.Ел.Табло



ПОЛЕ ИЗМЕРВАНЕ

пломбира се от Електроразпределение

380/220V
3xX/5A

Електромера се доставя и монтира по
предписане на Електроразпределение



ПВ 3xXX мм2

ПВ 3xXX мм2

CBT 5x25мм2

CBT 5x10 мм2

| Токов кръг | No | 1 | 2 | 3 | n | n+1 | n+2 | ОБЩО ново поле | ОБЩО табло |
|----------------|-----|----|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Лампен излаз | бр. | XX | XX | XX | XX | - | - | - | - |
| Конт. излаз | бр. | XX | XX | XX | XX | - | - | - | - |
| Инст. мощност | kW | XX | XX | XX | XX | 40.41 | 71.11 | 42.54 | X+111.52 |
| Работ. мощност | kW | XX | XX | XX | XX | 32.33 | 65.89 | 34.04 | X+98.22 |
| Фаза | | XX | XX | XX | XX | L1,L2,L3 | L1,L2,L3 | Ke=0.8 | Ke=0.8 |
| Консуматор | | XX | XX | XX | XX | НОВО РТ1 етаж1 | НОВО РТ2 етаж2 | Рр=34.03kW | Рр=X+89.21kW |

СТАРИ ПОЛЕТА ГРТ
НОВО ПОЛЕ ГРТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

ЛЕГЕНДА

- INS 3P 500A – Мощностен разединител с лят корпус INS, триполюсен, 500A на Шнайдер Електрик
- S60H C, 3P 40A – Автоматичен прекъсвач S60H, 15kA криба C, 3P, 40A, триполюсен на Шнайдер Електрик
- INS 3P 63A – Мощностен разединител I, триполюсен, 63A на Шнайдер Електрик

- Таблото да е от серийно произвеждан, типово изпитан ред в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–1.
- Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
- Изборът на абломатичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.
- Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.

”Архитектурно студио Чангулев” ЕООД

София, ул.”гр. Васил Кънчовски” N 1, офис 7

www.changulov.com, 00359098216549, 0035987227329

| | | | |
|------------|---|-----------|----------|
| Обект | Ремонт и обноваване на Народно читалище “Христо Ботев 1898г.”, гр.Рипа, общ.Рипа, УПИ II - 577, кв. 66 по плана на гр. Рипа | Част | ЕЛ |
| Възложител | Народно читалище “Христо Ботев 1898г.”, гр.Рипа, общ. Рипа | Фаза | П |
| | | Машаб | 1 : 50 |
| | | Лист | 1 |
| | | Вс. листа | 8 |
| | | Дата | 07.2013г |

| | |
|------------|---------------------------------|
| Чертеж | Единична схема Г РТ – ново поле |
| Проектант | инж.Г.Кошев |
| Възложител | арх. Владимир Чангулев |
| Г-Л фирма: | арх. Владимир Чангулев |

| | |
|------------------------|------------------------|
| арх. Владимир Чангулев | инж. Ивана Краева |
| инж. Георги Барзов | арх. Владимир Чангулев |
| инж. Маринела Мошинова | инж. Георги Барзов |

| | |
|------------------------|--------------|
| съгласувал възложител: | съгласували: |
| АРХ: | ОВК: |
| СК: | ПБ: |
| ВК: | ПБЗ: |