

Вх. № 2 / 03.02.2015г.

До НЧ „Христо Ботев – 1898 г.“  
град Рила

Във връзка с постъпило запитване по проектна документацията за участие в ОП за избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила, приложено Ви представяме следните отговори:

**Въпрос:** Доставка на стълбищен верижен транспортър – с каква височина на преодоляване?

**Отговор:** Стълбищният верижен транспортър е конструиран за изкачване и слизване по всякакъв вид стълбища. Той е преместваем и може да се използва за различни видове стъпала като не се закрепва трайно за стъпалата. Движи се благодарение на специална гумена верига. Може да преодолява стъпала до 20 см височина и денивелация до 23 етажа.

**Въпрос:** Доставка на стълбищен верижен транспортър – с пожароустойчив импрегнат ли?

**Отговор:** Верижният транспортър не се обработва с пожароустойчив импрегнат.

**Въпрос:** Схема за отваряемост на PVC дограма?

**Отговор:** Отваряемостта да се има предвид от приложената спецификация на дограмата.

**Въпрос:** Изолация борд - вид материал?

**Отговор:** Борда се изолира с XPS, битумна хидроизолация и е предвидена метална обшивка /окомплектовка/.

**Въпрос:** СВО и Смет.1 водпр. мр. - по какви видове работа да се остойността?

**Отговор:** Тези позиции в количествената сметка са обединяващи за по долу посочените видове дейности по част ВиК. Остойността трябва да бъде по посочените видове дейности в следващите позиции.

С уважение  
/ арх. Владимир Чангулев /