

Вх. № 4 / 05.02.2015 г.

До НЧ „Христо Ботев – 1898 г.“
град Рила

Във връзка с постъпило запитване по проектна документацията за участие в ОП за избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила, приложено Ви представяме следните отговори:

Въпрос: При доставката на климатизаторите сплит система може ли да се доставят такива отговарящи на мощностните им параметри по КСС но с друга размер по Н, L и В /приблизително близък до този в КСС/?

Отговор: Възможно е да бъдат доставени климатизатори отговарящи на мощностите с различни размери по Н, L и В, но трябва да бъдат съобразени с ограниченията на конструктивните и архитектурни елементи на сградата в зависимост от местоположението им.


С уважение:
/ арх. Владимир Чангулев /