

Bx. № 6/06.02.2015г.

До НЧ „Христо Ботев – 1898 г.“  
град Рила

Във връзка с постъпило запитване по проектна документацията за участие в ОП за избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Ремонт и съновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила, приложено Ви представям следните отговори:

**Въпрос:** Поз. 10 от КСС : Монтаж PVC дограма със стъклолакет - С какви технически характеристики е дограмата, какъв цвят, отваряемост ? Спецификацията на дограмата в работните чертежи е само за витрини и интериорни врати.

**Отговор:** Дограмата трябва да бъдат с коефициент на топлопреминаване 1,7 W/m<sup>2</sup>.K, с коефициент на сумарна пропускливоост на слънчева енергия през стъклото на прозореца G = 0.67, цвят бял. Отваряемостта на дограмата е посочена в спецификация на дограмата за прозорци. Освен за витрини и интериорни врати е предоставена и спецификация на прозорците.

**Въпрос:** Поз. 11 от КСС: Полагане LT ламарина по покрив - Моля уточнете височина на гофрата , поцинкована или с PVC покритие с цвят по RAL ?

**Отговор:** LT ламарината трябва да бъде поцинкована с височина на гофрата 50 mm.

*Changulev*  
С уважение, *Changulev studio*  
/ арх. Владимир Чангулев /