



О Б Щ И Н А Р И Л А

Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане" № 1
централа GSM 0884 400 944, факс 07054/ 88-33
www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com

Изх. № 07-02-0100002/1
Дата 22.05.2015г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 ОТ 22.05.2015 г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов“.

Във връзка с обявената от Община Рила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов“, по документацията за участие, е постъпило запитване с вх. № ОП – 02 – 01000021/20.05.2015г., за което на основание чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗОП, се прави следното разяснение по зададен въпрос:

Въпрос № 1: Относно Мярка № 3 Топлинно изолиране на покрива – позиция 3 – Доставка и монтаж на нова LT ламарина с PVC покритие, дебелина 50 мм – училище и физкултурен - дебелината на ламарината 50 мм ли е или е сгрешена и ако е сгрешена каква е вярната дебелина?

Отговор на въпрос № 1: 50 мм е дълбочината на огъвката на LT ламарината, дебелината, която трябва да се предвиди при изчисляване на единичната цена за позиция 3 – „Доставка и монтаж на нова LT ламарина с PVC покритие, дебелина 50 мм – училище и физкултурен“ от Мярка № 3 „Топлинно изолиране на покрива“, съгласно КС, е 1 мм.

С уважение,

